

平　面　図　１：５０



Ｂ－Ｂ　断　面　図　１：５０



Ｃ－Ｃ　断　面　図　１：５０



Ａ－Ａ　断　面　図　１：５０



Ｄ－Ｄ　断　面　図　１：５０



Ｅ－Ｅ　断　面　図　１：５０

建築基準法第６８条の２６第１項の規定に基づき、同法施行令第３５条第１項の大臣認定による分離嫌気ろ床担体流動方式		
型式認定	番号	５－１８Ｋ－Ｈ－００３－４
	年月日	平成３０年１０月１日
型式適合認定	番号	型０１Ｃａｄ０ａ０４２３７６５
	年月日	平成２１年８月７日
型　式		ダイエー浄化槽　ＦＣＸ４２Ｔ型
処理対象人員		４２人
日平均汚水量		８．４ｍ³／日
流入水質		BOD200mg/L COD100mg/L SS160mg/L T-N45mg/L
放流水質		BOD 20mg/L COD 30mg/L SS 20mg/L T-N20mg/L

容　量　表

項　目	設計容量
沈殿分離槽	４．９２４　ｍ³
嫌気ろ床槽	４．５５２　ｍ³
担体流動槽	２．８２７　ｍ³
沈殿槽	２．６５２　ｍ³
消毒槽	０．１１５　ｍ³
総容量	１５．０７０　ｍ³
放流ポンプ槽	０．０９９　ｍ³

機器仕様表　（単相・１００Ｖ）

機器名	口　径	入　力（５０／６０Ｈｚ）	吐出量（５０／６０Ｈｚ）	台　数
ブロワ	φ２０	０．２８５／０．３０ kW	０．２５ ｍ³／min	１台
放流ポンプ	４０Ａ	０．１５ kW	０．０８ ｍ³／min	２台

※管理用水栓は１０ｍ以内に設置すること（浄化槽工事範囲外）

No.	内　容	日　付	担当者	承　認	備考：寸法は内寸法とする。
1	放流ポンプ位置、方向、放流管位置寸法変更	H22.3.2	間　瀬	家　田	
2	放流ポンプのポンプ仕様、水位変更	H22.8.11	間　瀬		
3	認定番号変更	H22.10.1	中　西		
4	認定番号変更	H30.10.1	松　下		

承認	検図	設計	製図
	家田	山下	山下

DAIE　大栄産業株式会社

ダイエー浄化槽　ＦＣＸ４２Ｔ型

構造図　（放流ポンプ槽付）

図番	FCX42TH	REV
縮尺	1:50	4
日付	H30.10.1	