

平　面　図　1：40



B－B　断　面　図　1：40

昭和５５年建設省告示第１２９２号第１第二号（嫌気濾床接触ばっ気方式）		
型式認定	認定番号	５－１８Ｋ－１Ｅ－００１－２
	認定年月日	平成３０年１０月１日
型式適合認定	認定番号	型０１Ｃａｆｂａ０１０３７８４
	認定年月日	平成２１年４月１０日
型　式		ダイエー浄化槽　ＦＣＫⅢ１０型
処理対象人員		１０人
日平均汚水量		２ｍ³／日
流入ＢＯＤ		２００ｍｇ／Ｌ
放流ＢＯＤ		２０ｍｇ／Ｌ

容　量　表	
項　　目	設計容量
嫌気濾床槽（第一室）	２．１１６　m³
嫌気濾床槽（第二室）	１．４０４　m³
計	３．５２０　m³
濾材（第一室）	０．８６９　m³
濾材（第二室）	０．８３２　m³
計	１．７０１　m³
接触ばっ気槽	２．００６　m³
接触材	１．２０７　m³
沈殿槽	０．７１６　m³
消毒槽	０．０２１　m³
総容量	６．２６３　m³

機器仕様表		
項　目		ブロワ
口　径		φ１３
モーター出力	５０Ｈｚ	０．０９５　ｋｗ
	６０Ｈｚ	
吐出量		０．１０　m³／分
台　数		１　台

※管理用水栓は１０ｍ以内に設置すること（浄化槽工事範囲外）



A－A　断　面　図　1：40



C－C　断　面　図　1：40

No.	内　容	日　付	担当者	承　認	備考：寸法は内寸法とする。
1	ブロワの変更	H21.7.1	明　壁		
2	認定番号変更	H25.10.1	中　西		
3	ブロワ機種変更	H29.1.21	今　川		
4	認定番号変更	H30.10.1	松　下		

承認	検図	設計	製図
	家田	山下	山下

DAIE　大栄産業株式会社

ダイエー浄化槽　ＦＣＫⅢ１０型

構造図

図番	FCKⅢ10-3	REV
縮尺	1：40	4
日付	H30．10．1	