

平　面　図　1：40



B－B　断　面　図　1：40

昭和５５年建設省告示第１２９２号第１第二号（嫌気濾床接触ばっ気方式）		
型式認定	認定番号	５－１３Ｋ－１Ｅ－００１
	認定年月日	平成２５年１０月１日
型式適合認定	認定番号	型０１Ｃａｆｂａ００５３７８２
	認定年月日	平成２１年４月１０日
型　式		ダイエー浄化槽　ＦＣＫⅢ５型
処理対象人員		５人
日平均汚水量		１ｍ³／日
流入ＢＯＤ		２００ｍｇ／Ｌ
放流ＢＯＤ		２０ｍｇ／Ｌ

容　量　表	
項　　目	設計容量
嫌気濾床槽（第一室）	０．８１２　ｍ³
嫌気濾床槽（第二室）	０．７３０　ｍ³
計	１．５４２　ｍ³
濾材（第一室）	０．３３６　ｍ³
濾材（第二室）	０．４３２　ｍ³
計	０．７６８　ｍ³
接触ばっ気槽	１．００４　ｍ³
接触材	０．５４７　ｍ³
沈殿槽	０．３９０　ｍ³
消毒槽	０．０１５　ｍ³
総容量	２．９５１　ｍ³



A－A　断　面　図　1：40



C－C　断　面　図　1：40

機器仕様表		
項　目		ブロワ
口　径		φ13
モーター出力	50Hz	0．035　kw
	60Hz	
吐出量		0．06　m³／分
台　数		1　台

No.	内　容	日　付	担当者	承　認	備考：寸法は内寸法とする。
1	ブロワの変更	H21.7.1	明　壁		
2	ブロワの変更	H25.2.1	内　藤		
3	認定番号変更	H25.10.1	中　西		
△					

承認	検図	設計	製図
	明壁	山下	山下

DAIE　大栄産業株式会社

ダイエー浄化槽　ＦＣＫⅢ５型

構造図

図番	FCKⅢ5
縮尺	1：40
日付	H25．10．1

REV 3