

平　面　図　1：30



B－B　断　面　図　1：30

エコマーク認定番号　24151001		
建築基準法第６８条の２５第１項の規定に基づき、同法施行令第３５条第１項の大臣認定による横向流夾雑物除去接触ろ床循環方式		
型式認定	認定番号	５－２４－Ｈ－００３
	認定年月日	令和６年１１月１５日
型式適合認定	認定番号	型０１ＣａｄＯｃ００７４８１７
	認定年月日	令和６年９月２日
型　式		ダイエー浄化槽　ＦＣＨⅡ－７型
処理対象人員		７人
日平均汚水量		１．４ｍ³／日
流入水質		BOD200mg/L SS160mg/L T-N45mg/L
放流水質		BOD 20mg/L SS 20mg/L T-N20mg/L

容　量　表

項　目	設　計　容　量
横向流夾雑物除去槽	１．４７１　ｍ³
[第１室]	０．５９０　ｍ³
[第２室]	０．４６１　ｍ³
[第３室]	０．４２０　ｍ³
接触ろ床槽	０．５０１　ｍ³
処理水槽	０．２１５　ｍ³
消毒槽	０．０１５　ｍ³
総容量	２．２０２　ｍ³

機器仕様表　（単相・１００Ｖ）

機器名	口　径	入　力 (50／60Hz)	吐出量 (50／60Hz)	台　数
ブロワ	φ１３	０．０５１kw以下	０．０８ ｍ³/min	１台

※管理用水栓は１０ｍ以内に設置すること（浄化槽工事範囲外）
※目安吊り上げ重量　０．１８ｔ
※許可なく図面を変更した場合、一切の責任を負いません。



A－A　断　面　図　1：30



C－C　断　面　図　1：30

No.	内　容	日　付	担当者	承　認	備考：寸法は内寸法とする。
△					
△					
△					
△					

承認	検図	設計	製図
酒井	中西	山下	山下

DAIE　大栄産業株式会社

ダイエー浄化槽　ＦＣＨⅡ－７型

構造図

図番	FCHⅡ-7
縮尺	1：30
日付	R7. 2. 21

REV △